

ブロック塀等の点検のチェックポイント

□ コンクリートブロック塀の場合

チェック項目	基準	申請者 チェック欄	備考
1	塀の高さ	地盤から2.2m以下である。	はい・いいえ
2	塀の厚さ	10cm以上である。（塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上である。）	はい・いいえ
3	控え壁	【塀の高さが1.2m超の場合のみ】 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。	はい・いいえ
4	基礎	コンクリートの基礎がある。	はい・いいえ
5	塀の健全性	塀に傾き及びひび割れがない。	はい・いいえ
【次の項目は、上記1から5までの項目の全てが「はい」の場合のみ回答】 （必要に応じて専門家にご相談ください。）			
6	鉄筋等	塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。	はい・いいえ
		【塀の高さが1.2m超の場合のみ】 基礎の根入れ深さが30cm以上である。	はい・いいえ

□ 組積造（れんが造、石造等）の塀の場合

チェック項目	基準	申請者 チェック欄	備考
1	塀の高さ	地盤から1.2m以下である。	はい・いいえ
2	塀の厚さ	十分である。	はい・いいえ
3	控え壁	塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。	はい・いいえ
4	基礎	基礎がある。	はい・いいえ
5	塀の健全性	塀に傾き及びひび割れがない。	はい・いいえ
【次の項目は、上記1から5までの項目の全てが「はい」の場合のみ回答】 （必要に応じて専門家にご相談ください。）			
6	基礎の 根入れ深さ	基礎の根入れ深さが20cm以上である。	はい・いいえ

※ 申請者チェック欄で「いいえ」となったチェック項目については、その内容が確認できる写真を添付してください。