

## 擁壁の点検のチェックポイント

【対象とする擁壁】 以下に該当するもので、地盤からの高さが1 mを超えるもの

| チェック項目 |        | 基準   | 申請者<br>チェック欄 | 備考 |
|--------|--------|--|--------------|----|
| 1      | 水抜き穴   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁に水抜き穴が設置されていない。</li> <li>・ 水抜き穴の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。</li> </ul>   | はい・いいえ       |    |
| 2      | 水のしみ出し | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁表面が常に湿っている。</li> <li>・ 擁壁から水がしみ出し・流出している。</li> </ul>                | はい・いいえ       |    |
| 3      | ひび割れ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁に幅1 mm以上のひび割れがある。</li> </ul>  | はい・いいえ       |    |
| 4      | ずれ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁の目地部に前後又は上下のずれ、左右の開きがある。</li> </ul>                                 | はい・いいえ       |    |
| 5      | ふくらみ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁全体が前方へふくらんでいる。</li> </ul>   | はい・いいえ       |    |
| 6      | 傾き・折損  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁が前方又は後方に傾いている。</li> <li>・ 擁壁が折損している。</li> </ul>                     | はい・いいえ       |    |
| 7      | 構造     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 擁壁の構造が下記①～④のいずれかとなっている。<br/>①空石積み擁壁、②増積み擁壁、③二段擁壁、④張出し床版付擁壁</li> </ul> | はい・いいえ       |    |

※ 申請者チェック欄で「はい」となったチェック項目については、その内容が確認できる写真を添付してください。