

令和2年度 上野最終処分場の維持管理状況

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
種類	埋立ごみ												
数量(t)	322.28	585.30	431.88	500.74	373.18	413.12	457.04	326.76	444.68	239.02	259.04	975.64	5,328.68

2 定期点検に関する事項

対象	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	主な点検項目
擁壁等(えん堤)	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日	11月30日	12月31日	1月29日	2月26日	3月31日	・形状の目視確認 ・覆土の崩れ、流出 ・ごみの露出
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
遮水工	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日	11月30日	12月31日	1月29日	2月26日	3月31日	・シートの破損、亀裂・シート保護の状況 ・突起物の排除
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
調整槽	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日	11月30日	12月31日	1月29日	2月26日	3月31日	・躯体の目視確認 ・流入管部の状況
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
浸出液処理設備	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日	11月30日	12月31日	1月29日	2月26日	3月31日	・計装設備 ・脱水設備 ・他電気、機械設備
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月30日	11月30日	12月31日	1月29日	2月26日	3月31日	・亀裂、破損の有無 ・沈下、目詰まり
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	
是正措置月日及び是正内容		・4月：措置不要		・5月：措置不要		・6月：措置不要		・7月：措置不要		・8月：措置不要		・9月：措置不要		
		・10月：措置不要		・11月：措置不要		・12月：措置不要		・1月：措置不要		・2月：措置不要		・3月：措置不要		

3 水質検査に関する事項(一月に一回以上測定する項目)

対象(採取場所)	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水※ (地下水集排水設備上流側)	採取日	—	4月24日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月8日	2月5日	3月5日
	結果の得られた月日	—	5月15日	6月18日	7月9日	8月19日	9月17日	10月7日	11月5日	12月10日	1月7日	2月2日	3月3日	3月15日
	電気伝導率(mS/m)	—	59	63	69	62	67	74	78	100	92	82	70	65
	塩化物イオン(mg/l)	—	22	34	37	28	36	45	47	53	49	34	26	20
地下水※ (地下水集排水設備下流側)	採取日	—	4月24日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月8日	2月5日	3月5日
	結果の得られた月日	—	5月15日	6月18日	7月9日	8月19日	9月17日	10月7日	11月5日	12月10日	1月7日	2月2日	3月3日	3月15日
	電気伝導率(mS/m)	—	60	58	63	60	64	69	81	73	76	69	66	61
	塩化物イオン(mg/l)	—	27	34	42	38	40	47	45	40	44	38	33	25
放流水 (放流ビット)	採取日	—	4月24日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月13日	12月11日	1月8日	2月5日	3月5日
	結果の得られた月日	—	5月15日	6月18日	7月9日	8月19日	9月17日	10月7日	11月5日	12月10日	1月7日	2月2日	3月3日	3月15日
	pH(水素イオン濃度)	5.8~8.6	8.2	8.3	8.2	8.2	7.6	8.2	8.3	8.0	7.9	8.4	8.3	8.3
	生物化学的酸素要求量(mg/l)	20以下	2.7	1.1	2.3	1.8	2.2	3.3	0.7	<0.5	1.0	1.6	2.8	1.8
	化学的酸素要求量(mg/l)	20以下	1.1	2.6	1.5	1.9	1.1	2.0	<0.5	2.2	1.7	3.3	2.4	3.3
	浮遊物質(mg/l)	20以下	<1	2	1	<1	1	1	1	2	3	4	3	3
是正措置月日及び是正内容		・4月：措置不要		・5月：措置不要		・6月：措置不要		・7月：措置不要		・8月：措置不要		・9月：措置不要		
		・10月：措置不要		・11月：措置不要		・12月：措置不要		・1月：措置不要		・2月：措置不要		・3月：措置不要		


※ 別紙「上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図」参照

4. 水質検査に関する事項（一年に一回以上測定する項目）

対象 (採取場所)		放流水 (放流ピット)	対象 (採取場所)		地下水 ^{※1} (地下水集排水設備 下流側)
採取月日		8月21日	採取月日		7月17日
結果の得られた月日		9月17日	結果の得られた月日		8月19日
項目	基準値	測定結果	項目	基準値	測定結果
アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	<0.0005	アルキル水銀化合物(mg/l)	検出されないこと	<0.0005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(mg/l)	0.005以下	<0.0005	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(mg/l)	0.0005以下	<0.0005
カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.03以下	<0.001	カドミウム及びその化合物(mg/l)	0.003以下	<0.0003
鉛及びその化合物(mg/l)	0.1以下	<0.005	鉛及びその化合物(mg/l)	0.01以下	<0.005
有機燐化合物(mg/l)	1以下	<0.1	六価クロム化合物(mg/l)	0.05以下	<0.02
六価クロム化合物(mg/l)	0.5以下	<0.04	砒素及びその化合物(mg/l)	0.01以下	<0.005
砒素及びその化合物(mg/l)	0.1以下	<0.005	シアン化合物(mg/l)	検出されないこと	<0.1
シアン化合物(mg/l)	1以下	<0.1	ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	検出されないこと	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/l)	0.003以下	<0.0005	トリクロロエチレン(mg/l)	0.01以下	<0.002
トリクロロエチレン(mg/l)	0.1以下	<0.002	テトラクロロエチレン(mg/l)	0.01以下	<0.0005
テトラクロロエチレン(mg/l)	0.1以下	<0.0005	ジクロロメタン(mg/l)	0.02以下	<0.011
ジクロロメタン(mg/l)	0.2以下	<0.002	四塩化炭素(mg/l)	0.002以下	<0.0002
四塩化炭素(mg/l)	0.02以下	<0.0002	1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.004以下	<0.0004
1,2-ジクロロエタン(mg/l)	0.04以下	<0.0004	1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	0.1以下	<0.01
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)	1以下	<0.02	1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.04以下	<0.004
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)	0.4以下	<0.004	1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	1以下	<0.0005
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)	3以下	<0.0005	1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.006以下	<0.0006
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)	0.06以下	<0.0006	1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.002以下	<0.0002
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)	0.02以下	<0.0002	チウラム(mg/l)	0.006以下	<0.0006
チウラム(mg/l)	0.06以下	<0.0006	シマジン(mg/l)	0.003以下	<0.0003
シマジン(mg/l)	0.03以下	<0.0003	チオベンカルブ(mg/l)	0.02以下	<0.002
チオベンカルブ(mg/l)	0.2以下	<0.002	ベンゼン(mg/l)	0.01以下	<0.001
ベンゼン(mg/l)	0.1以下	<0.001	セレン及びその化合物(mg/l)	0.01以下	<0.002
セレン及びその化合物(mg/l)	0.1以下	<0.002	1,4-ジオキサン	0.05以下	<0.005
1,4-ジオキサン(mg/l)	0.5以下	<0.005	クロロエチレン	0.002以下	<0.0002
ほう素及びその化合物(mg/l)	50以下	0.9	ダイオキシン類(pg-TEQ/l)	1以下	0.079
ふっ素及びその化合物(mg/l)	15以下	<0.1			
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg)	200以下	13			
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)(mg/l)	5以下	<1			
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)(mg/l)	30以下	<1			
フェノール類含有量(mg/l)	5以下	<0.03			
銅含有量(mg/l)	3以下	<0.005			
亜鉛含有量(mg/l)	2以下	0.008			
溶解性鉄含有量(mg/l)	10以下	<0.1			
溶解性マンガン含有量(mg/l)	10以下	<0.01			
クロム含有量(mg/l)	2以下	<0.01			
大腸菌群数(個/ml)	3000以下	0			
燐含有量(T-P)	-	2.1			
ダイオキシン類(pg-TEQ/l) ^{※2}	10以下	0.000025			

※1 別紙「上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図」参照

※2 放流水におけるダイオキシン類測定：採取月日 7月17日、結果の得られた月日 8月19日



上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図