

違反対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		違反指摘事項	根拠法令等の条項	違反の位置等	
山田菊地医院	山形市西田二丁目1番27号	スプリンクラー設備未設置	消防法第17条第1項	防火対象物全体	令和7年7月17日