

耐震診断結果の公表について
要安全確認計画記載建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	山形県庁舎	山形市松波二丁目8-1	公益施設	災害対策本部	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)(鉄骨・非充腹材)	$I_s/I_{so}=1.01$ $C_{TU} \cdot S_D=0.57$	-	-	低層棟